

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
Ростовской области

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 9 «СОЛНЫШКО»
Х. КАМЫШЕВКА**

347525, Ростовская область,
Орловский район, х. Камышевка, ул. Мира, 84.
тел. (86375) 43-5-35

Дознавателю ОНД и ПР по Орловскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области – государственному
инспектору Орловского района по пожарному
надзору Малимонову А. А.

И. о. заведующего МБДОУ детский сад №9
«Солнышко» Близняковой М. В.

ОГРН:1026101451958 ИНН:6126009740, КПП:612601001

тел. (86375) 43-5-35

№ 28/1 от 14 апреля 2021 г.

Ответ

на предписание № 10/1/1-8, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара – муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду №9 «Солнышко»

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Сроки исполнения
1.	Все сотрудники организации, осуществляющие охрану, контроль за работоспособностью и исправностью систем противопожарной защиты, на которых в рамках должностных обязанностей возложены полномочия по обнаружению пожара, организации эвакуации и принятия мер по его тушению первичными средствами, не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	До 01.07.2021г
2.	По данным дистанционного мониторинга автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии с 09.03.2021г. Имеются ложные срабатывания пожарной сигнализации 09.03.2021г. в 08:47:32, 11.03.2021г. в 18:08:03, 12.03.2021г. в 09:26:01, 15.03.2021г. в 15:53:57, 17.03.2021г. в 10:50:24, и 11:47:29, 18.03.2021г. в 12:04:09, 19.03.2021г. в 12:02:38 и 16:50:04, 20.03.2021г. в 09:15:07.	До 01.07.2021г

	Не организована работа по обеспечению исправного состояния пожарной сигнализации.	
3.	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы, а также не было включено автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	До 01.07.2021г
4.	В северной части здания на эвакуационном пути в тамбуре (вне дверного проема) имеется порог высотой 6 см.	До 01.07.2021г
5.	В северной части здания на эвакуационном пути имеется ковровая дорожка, которая не прикреплена к полу.	До 01.07.2021г
6.	Информация о содержании и исправности средств противопожарной защиты не вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует).	До 01.07.2021г
7.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	До 01.07.2021г
8.	На всех дверях эвакуационных выходов замки не обеспечивают возможность их открывания изнутри без ключа.	До 01.07.2021г

И. о. заведующего МБДОУ
детский сад №9 «Солнышко» _____

/М. В. Близнякова/

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Близнякова Марина Владимировна

Действителен с 09.11.2021 по 09.11.2022